

MEDİKAL GAZ KONTROL FORMU

Kodu	Yayın tarihi	Revizyon No	Revizyon tarihi	Sayfa No / Sayfa Sayısı
AH.FR.180	13.11.2020	01	17.03.2023	1/2

AMELİYAT ODASI:	BAKIM PERİYODU: GÜNLÜK	AY / YIL:	/20.....
-----------------	------------------------	-----------------	----------

GÜN	OKSİJEN DEĞERLERİ	AZOT DEĞERLERİ	MEDİKAL HAVA DEĞERLERİ	KONTROL EDEN İMZA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

MEDİKAL GAZ KONTROL FORMU

Kodu

AH.FR.180

Yayın tarihi

13.11.2020

Revizyon No

01

Revizyon tarihi

17.03.2023

Sayfa No / Sayfa Sayısı

2/2

YAPILACAK ÖLÇÜM DEĞERLERİNDE

1. **OKSİJEN** değeri 4-5 bar arasında olmalı,
2. **AZOT** değeri 4 barın altına düşmemeli,
- 3.
4. **MEDİKAL HAVA** değeri 0,4 – 0,7 bar arasında olması gerekmekte olup, yapılan kontrollerde oksijen, azot ve medikal havanın belirlenen değerler dışına çıkılması durumunda teknik servise bildirilmelidir.